


SIGNATURFORKLARING:

- Bygningsdel klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60]
- 1 Dør klasse EI2 30 [BD-dør 30-M]
- X AB DL
- X Område dækket af ABA-Anlæg - samt panikbelysning
- ABA ABA-Central
- AVA AVA-Central
- K Nøgleboks
- ⚡ Blitz
- ↘ Flugtvejsbelysning
- S Slangevinde
- T Brandtæppe
- K Kulsyreslukker

NOTE:
 Flugtvejsdøre skal have en minimums bredde på 1,2 m.

Hele Forsamlingshuset skal dækkes af panikbelysning.

Indskudt etage



		Byggetilladelsen.dk Aps	
Emne: Odds And Ends			
Tegning: Brandplan - Stueplan			
Sags nr.: B22.062	Udførende: KA	Tegn. nr.: B1.01	Rev. nr.: -
Dato: 27.06.2022	Kontrollerende: PO		
Rev. dato: -	Certificeringsnummer: CBA10195		
Mål: 1:100	Format: A3		